

COMUNE DI MANFREDONIA
protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it

MINISTERO DELLA SALUTE
dgprev@sanita.it
dgprev@postacert.sanita.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
sezionepsb@pec.rupar.puglia.it

ASL FOGGIA
Dipartimento di Prevenzione
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it

e p.c.
S.E. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
protocollo.preffg@pec.interno.it

PROVINCIA DI FOGGIA - Settore Ambiente
protocollo@cert.provincia.foggia.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Manfredonia
cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

Direttore Generale di ARPA Puglia
Avv. Vito Bruno

Direttore Scientifico di ARPA Puglia
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Direttore U.O.C. Ambienti Naturali ARPA Puglia
Dott. Nicola Ungaro

Categoria: Comunicazione - Titolazione: 4.1.1 Intervento di Emergenza Ambientale – Fascicolo: “Emergenza Siponto”

**OGGETTO: D.Lgs. 116/2008 – COMUNICAZIONE URGENTE di superamento limiti balneazione
Manfredonia (FG)**


In riferimento all’oggetto, anche facendo seguito alla nota prot. n. 0303330/2025 del 06/06/2025 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro,

SI COMUNICA

che a seguito di indagini ambientali eseguite congiuntamente a personale della Capitaneria di Porto di Manfredonia per segnalato riversamento in mare di reflui fognari, in data 07/07/2025 sono stati eseguiti su disposizioni del Dirigente del Servizio Territoriale, campionamenti di acque di mare presso il tratto costiero di Manfredonia, evidenziando quanto segue:

Data prelievo	Denominazione punto		ID balneazione *	Rapporto di prova	Esiti di laboratorio
08/07/2025	188	SCARICO FARO 30 MT A SX	IT016071029034	Da trasmettere successivamente	Enterococchi intestinali <u>superano</u> i limiti previsti dal D.Lgs 116/2008

* dati completi riportati nella Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2010 n. 2467, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 176 del 24-11-2010

Per il Direttore del Servizio Laboratori
e Polo Acque Nord – DAP Foggia
Dott.ssa Michela Nota 

Il Direttore DAP Foggia
Direttore del Servizio Territoriale
Ing. Giovanni Napolitano 

Il Dirigente UOS Microbiologia delle acque
DAP Foggia
Dott.ssa Michela Nota 